



UWAGA. Rysunki szczegółowe remontu i docieplenia balkonu zostały przedstawione na przykładzie balkonu BL-2'. Remont pozostałych balkonów należy wykonać analogicznie do przedstawionego przykładu.

Do napraw należy przyjąć system kompatybilny z systemem izolacji przeciwwilgociowych, najkorzystniej aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta, a prace były wykonywane ściśle według wytycznych i instrukcji.

Układanie płytek zaczynać od krawędzi zewnętrznych płyt balkonowych w kierunku ściany, przy docinaniu płytek na szerokości płyt balkonowych zachować od strony zewnętrznej brzeg fabryczny.

Na styku płyt ze ścianami wklejenie pomiędzy warstwy izolacji przeciwwodnej systemowych taśm uszczelniających z wywinięciem na ścianę.

We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona IZOCHAN taśma uszczelniająca lub wykonana faseta (wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm z zaprawy IZOCHAN renobud R-10

RENOWACJA BALUSTRAD – Całość do oczyszczenia z rdzy i z łuszczącej się farby, stare trzymające się powłoki do odtłuszczenia, przeszlifowania i odpylenia oraz ponownego malowania.

Malowanie farbą przeciwrzewną do gruntowania (1warstwa, gr.3 μ m).Wykończenie emalią ftalową (2 warstwy o gr.3 μ m). Łączna grubość powłoki malarskiej 9 μ m.

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjne.

Projekt chroniony prawem autorskim.
Jakiegokolwiek przetwarzanie i powielanie zabronione bez zgody autora.